



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 2.067/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 20 de dezembro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 2.617/19-CMV**  
**Vereador José Henrique Conti**  
**Processo administrativo nº 23.921 /2019-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Henrique Conti**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1 - Há projeto em andamento que visa implantação de bacias de retenção nas proximidades do córrego da Av. Invernada nas proximidades da Concessionária Renault? Em caso afirmativo, enviar cópia do projeto.
- 2 - Considerando a inauguração de trechos da Av. Invernada nas proximidades da Faculdade Anhanguera, serão realizadas obras de contenção de erosão nas margens do córrego Invernada na parte restante do trecho entre o Viaduto nas proximidades do Clube Atlético Valinhense até o Shopping Valinhos? Em caso afirmativo, qual o cronograma? Em caso negativo, especificar as razões.
- 3 - Quais medidas serão tomadas para regularizar a vazão e velocidade em momentos de alta precipitação pluviométrica no trecho acima especificado?

**Resposta:** Atendendo aos questionamentos, segue em anexo os esclarecimentos prestados pela área técnica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patentado respeito.

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**

**Prefeito Municipal**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Nº PROTOCOLO  
2728/2019

Data/Hora Protocolo: 19/12/2019 11:55

Resposta nº 1 ao Requerimento nº 2617/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 2617/2019 Informações sobre obras de implantação de bacia de retenção e regularização de vazão no córrego da Avenida Invernada no trecho defronte à Concessionária Renault.

Anexo: 01 folha

A

Sua Excelência, a senhora

**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**

Presidente da Egrégia Câmara Munic.




# PREFEITURA DE VALINHOS

Sr. Secretário de Obras e Serviços Públicos

Em resposta à CI nº 2.547/2019, informo:

1. O plano de macrodrenagem prevê a implantação de bacia de retenção no local mencionado, como estudo. Não há até o momento projeto aprovado nos órgãos competentes.
2. Não há previsão para obras de proteção do álveo visando combate às erosões, por falta de dotação orçamentária. Foi executado apenas a proteção com gabião em trecho próximo ao Shopping Valinhos por apresentar alto grau de degradação das margens.
3. Conforme dito anteriormente, o plano de macrodrenagem aprovado em 2006 prevê a implantação de bacias de retenção para regularizar as vazões. Em relação à velocidade, estas encontram-se dentro dos limites permissíveis para a característica do trecho em questão (canais naturais).  
A velocidade no trecho é de aproximadamente 1,5 m/seg, velocidade essa admissível conforme normas técnicas vigentes.

Valinhos, 16/12/2019




Eng.º João Paulo Damiano  
D.P.J./S.O.S.P.  
Diretor

A DTL/SAJI

Segue as informações prestadas pelo Diretor do D.P.J., as quais ratifico.

SOSP, 16/12/2019.



Eng.º Gerson Luís Segato  
Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
Secretário